

Plan ograniczeń w dostawie energii ciepłej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zatwierdzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Rozwoju Regionalnego (pismo WI.IV.MF/7310-G/7/08 z dnia 25.04.2008)

- 4.1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długotrwałym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. uwzględniając zapisy Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r, Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133 poz. 924) zgłasza następujący plan ograniczeń w dostawie energii ciepłej:
- 4.1.1. **Na okres 7 dni** ograniczenie mocy ciepłej o **44MWt** dostarczanej na potrzeby c.o. dla następujących odbiorców:
- Fortum Płock Spółka. z o.o. - **27MWt**
 - Firm i Spółek zlokalizowanych na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku - **17MWt**
- 4.1.2. **Na okres do 3 dni** ograniczenie mocy ciepłej o **125MWt** dostarczanej dla potrzeb Fortum Płock Spółka. z o.o.
- 4.1.3. W przypadku konieczności dalszego ograniczenia dostawy energii ciepłej dopuszcza się ograniczenie mocy o **180 MWt** dla Fortum Płock Sp. z o.o. tj. do mocy krytycznej **50MWt**

Uwaga!

- Powyższe ograniczenia w dostawie ciepła dotyczą w/w odbiorców zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego w Płocku pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej.

Zawarte w niniejszym planie ograniczenia w dostawie ciepła gwarantują utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej zapobiegającej zamarzaniu układu ciepłowniczego. Obniżenie parametrów jakościowych i ilościowych nośników ciepła umożliwiają dotrzymanie temperatury $+5^{\circ}\text{C}$ w lokalach innych niż mieszkalne.

- Stacje ciepłownicze CO-A i CO-B zasilają poprzez miejską sieć odbiorniki ciepła zlokalizowane na terenie miasta Płocka. Właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej jest firma Fortum Sp. z o.o., która posiada własny plan ograniczeń w dostarczaniu energii ciepłej obejmujący obiekty opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, bezpieczeństwa lub obronności państwa, ochrony środowiska,

5. Z powyższych ograniczeń wyłączeni są następujący Odbiorcy:

- ORLEN Medica Sp. z o.o.
- Petrotel Sp. z o.o.
- Instalacje technologiczne zlokalizowane na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku
- Spółki zlokalizowane na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku odbierające energię ciepłą dla potrzeb technologicznych.

6. Ilość paliwa wynikająca z powyższych ograniczeń:

- 6.1. Dla ograniczeń dostawy energii ciepłej na okres 7 dni (pkt. 4.1.1) wyniesie 695 ton paliwa rzeczywistego.
- 6.2. Dla ograniczeń dostawy energii ciepłej na okres do 3 dni (pkt. 4.1.2) wyniesie 1152 ton paliwa rzeczywistego.
- 6.3. Dla dalszych ograniczeń dostawy energii ciepłej (pkt. 4.1.3) wyniesie 558 ton paliwa rzeczywistego /dobę