 <small>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna</small>	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.	S	SA - 4
	Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw		
Pobyt wykonawcy w stacji paliw			
Sporządził	RBK	Data	Maj 2017r.

I. Cel


Wytyczne określają zasady przebywania pracowników wykonawcy na terenie stacji w związku wykonywaniem zleconych prac konserwacyjnych, remontowych, kontrolno – pomiarowych, inwestycyjnych.

II. Zasady pobytu wykonawców w stacji paliw

1. Wykonawca prac zobowiązany jest powiadomić Prowadzącego Stację Paliw o terminie przybycia na obiekt. Wymóg ten nie dotyczy prac wykonywanych w trybie awaryjnym (awarie krytyczne).
2. Przed rozpoczęciem prac przedstawiciel wykonawcy zobowiązany jest poinformować Prowadzącego Stację Paliw lub jego zastępcę o:
 - zakresie planowanych prac,
 - przewidywanych zagrożeniach dla klientów stacji, pracowników stacji oraz Wykonawcy, mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac
 - planowanym sposobie zabezpieczenia miejsc pracy i zasięgu wygradzonej strefy pracy,
 - niezbędnych wyłączeniach instalacji energetycznych (elektrycznych; paliwowych),
 - przewidywanym czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących dokumentów, które powinien okazać na wezwanie przedstawicieli PKN ORLEN S.A., służby bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. lub Prowadzącego Stację Paliw:
 - oryginał Certyfikatów BHP dla osób zatrudnianych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonującego prace na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.
 - Instrukcja bezpiecznego wykonania robót (IBWR), jeżeli jest wymagana.
 - Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac (zaświadczenia kwalifikacyjne; uprawnienia do obsługi sprzętu, kopie ostatniego szkolenia bhp, badania lekarskie dopuszczające do pracy, itd.),
 - Pisemne zezwolenie na prace niebezpieczne – jeżeli jest wymagane.

III. Nadzór nad pracami

1. Przed rozpoczęciem prac o zwiększonym zagrożeniu, przedstawiciel wykonawcy kierujący pracami zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac obejmujący, co najmniej następujące zagadnienia:
 - Imienny podział pracy,
 - Kolejność wykonywania poszczególnych czynności w ramach zadania,
 - Zagrożenia mogące występować podczas wykonywania prac,
 - Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
 Obowiązek instruktażu nie dotyczy typowych prac serwisowych wykonywanych pojedynczo przez pracowników serwisów na podstawie instrukcji serwisowych, rozładunku paliw.
2. Wykonawca wykonuje zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowuje niezbędny sprzęt i zgłasza prowadzącemu stację gotowość do rozpoczęcia pracy.
3. Wykonawca może rozpocząć prace niebezpieczne po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie prac na podstawie sporządzonej przez Prowadzącego SP lub osobę zastępującą listy kontrolnej stanowiącej załącznik do zarządzenia PKN ORLEN SA w sprawie realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN S.A
4. Listę kontrolną sporządza prowadzący SP przed rozpoczęciem prac.
5. Prace o zwiększonym zagrożeniu mogą być prowadzone tylko z zastosowaniem stałego nadzoru ze strony wykonawcy. Nadzór może prowadzić pracownik posiadający zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami lub pracownik służby bhp wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy typowych prac serwisowych wykonywanych pojedynczo przez pracowników serwisu na podstawie instrukcji serwisowych,

 <small>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna</small>	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.		S	SA - 4
	Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw			
Pobyt wykonawcy w stacji paliw				
Sporządził	RBK	Data	Maj 2017r.	

rozładunku paliw. Możliwość prowadzenia poszczególnych prac niebezpiecznych przez jednego pracownika powinna być wyraźnie określona w IBWR

6. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, do których należą następujące prace:

- niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem
- wewnątrz zbiorników paliwowych i LPG,
- wewnątrz urządzeń kanalizacyjnych,
- wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,
- wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy,

mogą być wykonywane tylko na podstawie jednorazowego zezwolenia na prace wydanego przez służbę utrzymania Ruchu Stacji Paliw lub Realizatora Inwestycji PKN ORLEN SA oraz po weryfikacji spełnienia warunków bezpieczeństwa i dopuszczeniu do rozpoczęcia prac przedstawiciela służby bhp i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. Wykonawca przed rozpoczęciem właściwych prac objętych zezwoleniem może wykonać czynności przygotowawcze, np. wygradzenie i oznakowanie terenu robót, przygotowanie niezbędnych materiałów, maszyn i narzędzi, rozstawienie podręcznego sprzętu gaśniczego i innych zabezpieczeń wynikających z zapisów zezwolenia, itp., jednak bez rozszczelniania instalacji paliwowych.

Wymienione w niniejszym punkcie prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego mogą być rozpoczęte wyłącznie po uzyskaniu wpisu pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w pisemnym zezwoleniu jednorazowym, który stanowi potwierdzenie spełnienia warunków bezpieczeństwa przez Wykonawcę.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem muszą być prowadzone pod stałym nadzorem kierującego pracami ze strony Wykonawcy oraz przedstawiciela służby BHP/ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.
8. Pozostałe rodzaje prac realizowanych na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. muszą być prowadzone pod stałym nadzorem kierującego pracami ze strony Wykonawcy (za wyjątkiem prac dozwolonych do wykonywania przez jednego pracownika) oraz mogą podlegać okresowym nadzorom/wizytacjom przez przedstawicieli Zleceniodawcy oraz ORLEN Eko Sp. z o.o. na każdym etapie prowadzenia robót.
9. W każdej chwili w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na jakość, zakres prac oraz bezpieczeństwo, Prowadzący czynną Stację Paliw powinien zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej z ramienia PKN ORLEN S.A. za te prace i służbie BHP/ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.

IV. Zakończenie prac

1. Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje miejsce pracy Prowadzącemu Stację Paliw, który powinien sprawdzić czy zaprowadzono w miejscu prac ład i porządek oraz czy nie występują zagrożenia dla pracowników i klientów stacji paliw.
2. Zakończenie robót na terenie Stacji Paliw wyłączonych z eksploatacji na czas prac kończy się procesem odbioru technicznego, w którym biorą udział przedstawiciele Wykonawcy oraz PKN ORLEN S.A.