



## **Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach  
oraz sposobie ich uwzględnienia.**

Podpisy osób  
upoważnionych :

Dyrektor Wykonawczy  
d. Energetyki

Jarosław Dybowski

Dyrektor  
Biuro Analiz Strategicznych Energetyki.

Justyna Wardak-Bisfenis

Warszawa, 29.12.2020

## SPIS TREŚCI

1.	Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkownika systemu w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej .....	3
2.	Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz informacje wstępne .....	3
2.1	Lista użytkowników systemu zgłaszających uwagi .....	3
2.2	Informacje wstępne .....	3
3.	Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz sposobie ich uwzględnienia .....	4
3.1	Uwagi ogólne .....	4
3.2	Uwagi szczegółowe .....	4
4.	Specyfikacja zmian projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej .....	5

<b>Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020</b>		
data: 29.12.2020		strona 2 z 5
zatwierdzono:		

**1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkownika systemu w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

L.p.	Data	Opis działania
1.	10.12.2020	Opublikowanie komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
2.	10.12.2020 - 27.12.2020	Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu.
3.	28.12.2020	Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Opracowanie Karty Aktualizacji IRiESD. Opracowanie informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
4.	29.12.2020	Planowany dzień publikacji Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z Raportem z konsultacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

**2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz informacje wstępne**

2.1 Lista użytkowników systemu zgłaszających uwagi

L.p.	Podmiot
1.	Anwil S.A.

2.2 Informacje wstępne

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu:

L.p.	Skrót	Oznaczenie pełne
1.	F.1.	Punkt F.1. IRiESD

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020		
data: 29.12.2020		strona 3 z 5
zatwierdzono:		

### 3. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz sposobie ich uwzględnienia

#### 3.1 Uwagi ogólne

L.p.	Treść uwagi	Zgłaszający	Stanowisko OSD
1.	Brak		

#### 3.2 Uwagi szczegółowe

L.p.	Treść uwagi	Zgłaszający	Stanowisko OSD
1.	<p>Propozycja nowego brzmienia punktu F.1.:</p> <p>Operator systemu dystrybucyjnego określa standardowe profile zużycia (profile) na podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców kontrolnych objętych pomiarami zmienności obciążenia, wytypowanych przez OSDn spośród odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej</p> <p>a) zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym od 63A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną, oraz w razie potrzeby:</p> <p>b) zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego o mocy umownej większej od 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego większym od 63A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną,</p> <p>c) zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną, przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej.</p> <p>Profile te OSDn publikuje na swojej stronie internetowej jako załącznik do niniejszej IRIESD. W przypadku braku publikacji profili przez OSDn na swojej stronie internetowej, obowiązują profile wyznaczone w oparciu o IRIESD OSDp.</p>	Anwil S.A.	Uwaga przyjęta, z zastrzeżeniem, że w lit. a łącznik „lub” zamieniono na „i”, a w lit. b łącznik „i” zamieniono na „lub”.

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020		
data: 29.12.2020		strona 4 z 5
zatwierdzono:		

✓

#### 4. Specyfikacja zmian projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

L.p.	Punkt	Nowe brzmienie punktu
1.	II.1.10.(4)	4) 120 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączonego do sieci o napięciu powyżej 1 kV wyposażonego w źródło,
2.	F.1.	<p>Operator systemu dystrybucyjnego określa standardowe profile zużycia (profile) na podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców kontrolnych objętych pomiarami zmienności obciążenia, wytypowanych przez OSDn spośród odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej:</p> <p>a) zasilanych z sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną,</p> <p>oraz w razie potrzeby:</p> <p>b) zasilanych z sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną,</p> <p>c) zasilanych z sieci elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1kV i niższym niż 110kV, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię elektryczną,</p> <p>przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej.</p> <p>Profile te OSDn publikuje na swojej stronie internetowej jako załącznik do niniejszej IRIESD. W przypadku braku publikacji profili przez OSDn na swojej stronie internetowej, obowiązują profile wyznaczone w oparciu o IRIESD OSDp.</p>

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020		
data: 29.12.2020		strona 5 z 5
zatwierdzono:		