

**ORLEN****BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**
Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw**SA-1****Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw****Opracował:**
Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK**Data opracowania:** 02.2016
Data aktualizacji: 06.2022**Wersja**
5

Strona 1 z 4

I. Cel

1. Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw mają na celu zapewnienie, że praca w stacjach paliw będzie wykonywana w sposób bezpieczny, bez szkód dla osób przebywających w stacji paliw, mienia i środowiska.
2. Standardy bezpieczeństwa ustalają minimalne wymagania, jakie muszą spełnić wszyscy wykonawcy prac prowadzonych w stacjach paliw PKN ORLEN S.A.

**II. Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw**

1. Wszyscy wykonawcy, podwykonawcy oraz zatrudniane przez nich osoby muszą znać zasady bezpiecznego wykonywania pracy określone w przepisach państwowych, klauzulach bezpieczeństwa zawartych w umowach oraz standardów i wytycznych bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. określających minimalne wymagania bezpieczeństwa pracy.
2. Wymaga się, aby wszyscy pracownicy skierowani do pracy posiadali odpowiednią wiedzę specjalistyczną oraz wymagane kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.
3. Pracownicy skierowani do pracy muszą posiadać przy sobie ważny, imienny certyfikat BHP wydany przez wskazaną służbę BHP ORLEN Eko Sp. z o.o (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub aktywną kartę identyfikacyjną (serwisową) wydaną przez Biuro Inwestycji i Utrzymania Ruchu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. oraz wymagane świadectwa kwalifikacyjne. Brak tych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy w stacji paliw.
4. UWAGA: Wymagania dotyczące posiadania certyfikatu BHP lub karty identyfikacyjnej (serwisowej) nie dotyczą operatorów maszyn roboczych oraz kierowców pojazdów ciężarowych i dostawczych wykonujących prace w stacji doraźnie pod warunkiem:
 - posiadania ważnego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje,
 - zaznajomienia z zagrożeniami występującymi w miejscu robót wykonanego przez osobę kierującą pracownikami ze strony Wykonawcy i posiadającą certyfikat BHP lub kartę identyfikacyjną,
 - praca wynika z doraźnych potrzeb budowy (nie można jej było wcześniej zaplanować i zorganizować instruktażu w celu uzyskania certyfikatu BHP lub karty identyfikacyjnej),
 - prace są wykonywane pod nadzorem osoby kierującej pracownikami, który posiada certyfikat BHP lub kartę identyfikacyjną.
5. Wykonawca musi zapewnić że używany sprzęt budowlany (także wynajmowany od innych podmiotów gospodarczych) jest sprawny technicznie i posiada ważne decyzje zezwalające na eksploatację (dotyczy urządzeń i maszyn dla których takie wymagania określono w przepisach prawnych, np. podnośniki koszowe, żurawie) oraz okazać ww. dokumentację na żądanie przedstawiciela PKN ORLEN S.A.
6. Wymaga się, aby pracownicy wykonujący prace z substancjami niebezpiecznymi zostali zapoznani z kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych, a w szczególności z kartami charakterystyki benzyn; oleju napędowego i LPG.

**Świecąc przykładem... dbam też o innych!**

**ORLEN****BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**
Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw**SA-1****Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw****Opracował:**
Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK**Data opracowania:** 02.2016
Data aktualizacji: 06.2022**Wersja**
5

Strona 2 z 4

7. Wykonawca prowadzący prace w stacji paliw zobowiązany jest zapewnić w miejscu pracy komplet wymaganych Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (dla wykonywanych rodzajów prac o zwiększonym zagrożeniu).
8. Wszyscy pracownicy muszą: mieć wiedzę na temat bezpiecznych metod pracy, znać wymagania Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i oceny ryzyka zawodowego.
9. W trakcie wykonywania pracy w stacjach paliw zabronione jest spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających lub praca w stanie po ich spożyciu. Zleceniodawca ma prawo do wykonywania badań kontrolnych za pomocą alkomatu. Badania mogą wykonywać również pracownicy ORLEN Eko Sp. z o.o.
10. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych na terenie czynnych stacji paliw dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych. Na terenie stacji paliw wyłączonych z eksploatacji w których przeprowadzone są prac inwestycyjne, miejsce takie powinno zostać opisane w dokumentacji budowy/rozbiórki: Planie BIOZ i/lub IBWR.
11. Wykonawca nie może podjąć pracy w stacji paliw bez formalnego potwierdzenia zamówienia usługi, zgodnie z przyjętymi w PKN ORLEN S.A. zasadami udzielania zamówień.
12. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy w stacji paliw ma obowiązek zgłosić się do Prowadzącego stację paliw lub jego zastępcy i omówić z nim zakres planowanych prac oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy.

III. Przestrzeganie przepisów

1. W trakcie prowadzenia prac w stacji paliw Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz standardów bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.
2. Przed rozpoczęciem prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, przedstawiciel pracodawcy kierujący pracami zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac obejmujący, co najmniej następujące zagadnienia:
 - imienny podział pracy,
 - kolejność wykonywania poszczególnych czynności w ramach zadania,
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
3. Wykonawca wykonuje zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowuje niezbędny sprzęt i zgłasza Prowadzącemu stację paliw gotowość do rozpoczęcia pracy.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych uzgadnia z Prowadzącym stację paliw zabezpieczenia miejsca pracy i sporządza szkic miejsca robót z uwzględnieniem lokalizacji wygradzenia terenu prac. Szkic dołączany jest do Listy kontrolnej.
5. Prace szczególnie niebezpieczne takie jak:
 - na wysokości powyżej 1 m,
 - ziemne na głębokości ponad 1 m poniżej poziomu gruntu,
 - z użyciem materiałów niebezpiecznych,
 - w strefach zagrożonych wybuchem związane z konserwacją, remontami i modernizacją urządzeń,
 - legalizowanie odmierzaczy paliw oraz zbiorników magazynowych z użyciem substancji niebezpiecznych (paliwa),
 - prace niebezpieczne pod względem pożarowym poza strefami zagrożonymi wybuchem,

**Świecąc przykładem... dbam też o innych!**

**ORLEN****BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**
Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw**SA-1****Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw****Opracował:**
Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK**Data opracowania:** 02.2016
Data aktualizacji: 06.2022**Wersja**
5

Strona 3 z 4

6. mogą być wykonywane na podstawie Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) uzgodnionych służbą BHP i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.
7. Prace o zwiększonym zagrożeniu dla wykonujących je pracowników mogą być prowadzone tylko z zastosowaniem stałego i bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy. Nadzór powinien prowadzić pracownik Wykonawcy, posiadający zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla osób kierujących pracownikami.
8. Nie wymaga się stałego nadzoru ze strony Wykonawcy podczas prowadzenia następujących prac szczególnie niebezpiecznych:
 - typowych prac konserwacyjnych instalacji paliwowych wykonywanych przez firmy serwisowe – jeżeli zostało to opisane w Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 - przeładunku paliw do zbiorników magazynowych wykonywanych przez uprawnionych kierowców cystern drogowych,
 - tankowania paliw do pojazdów klientów.
9. Następujące prace:
 - a) niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem,
 - b) wewnątrz zbiorników paliwowych i LPG,
 - c) wewnątrz urządzeń kanalizacyjnych,
 - d) wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,
 - e) wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy,uznane jako stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników mogą być wykonywane tylko na podstawie pisemnego zezwolenia na prace wydane przez uprawnionych pracowników PKN ORLEN S.A.
10. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników mogą być wykonywane tylko po dopuszczeniu do ich rozpoczęcia przez służbę BHP i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz pod ich stałym lub czasowym nadzorem. Stały nadzór pracownika Spółki ORLEN Eko wymagany jest podczas prac pożarowo niebezpiecznych prowadzonych w strefach zagrożenia wybuchem.
11. W przypadku wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych, wymagających wydania pisemnego pozwolenia na prace, czynności związane z wydaniem pozwolenia oraz nadzorem prowadzi Wykonawca.
12. Prowadzący stację paliw lub osoba przez niego wyznaczona wykonuje kontrole przygotowania wykonawcy do prac szczególnie niebezpiecznych stosując Listę kontrolną stanowiącą załącznik do zarządzenia PKN ORLEN S.A. w sprawie realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN S.A. Wykonawca współpracuje z Prowadzącym stację paliw okazując wymagane dokumenty i uzgadniając konieczne do zastosowania zabezpieczenia i wygrodzenie terenu prac. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa sposobu wykonywania prac, Prowadzący stację paliw powinien poinformować służbę BHP i ppoż. ORLEN Eko Sp. z o.o.

POPIERWSZE
BEZPIECZEŃSTWO**Świecąc przykładem... dbam też o innych!**

**ORLEN****BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**
Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw**SA-1****Wymagania ogólne dla wykonawców prac w stacji paliw****Opracował:**
Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK**Data opracowania:** 02.2016
Data aktualizacji: 06.2022**Wersja**
5

Strona 4 z 4


IV. Zakończenie prac

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywania prac i przekazania Prowadzącemu stację lub jego zastępcy w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo pracownikom stacji paliw oraz jej klientom.
2. W przypadku niemożności zakończenia prac w danym dniu i konieczności kontynuowania prac w kolejnych dniach, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia miejsca pracy.

Akceptował:


Kierownik, Działu BHP i
Koordynacji Prewencji w GK

Zatwierdził:


Dyrektor
Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tomasz GościńskiDyrektor, Biura BHP
PKN ORLEN S.A.**Świecąc przykładem... dbam też o innych!**